


Doorsnede lokaal



Gevel aanzicht

Ventilatie concept:

- luchttoevoer - door openen raam en/of gangdeur
- luchtafvoer - door openen raam en/of gangdeur

Luchthoeveelheid:

- toe-/afvoer - afhankelijk van het aantal geopende ramen, windsnelheid en tempertuurverschil tussen binnen en buiten
- ondergrens 6 dm3/s p.p. is NIET te garanderen omdat alle toevoervoorziening afsluitbaar zijn.

Project  
Sterrendans  
Ubberaseveldweg 97  
5.1.2e Nijmegen

Onderwerp  
Schematische weergave ventilatie  
Lokalen voorzijde  
Begane grond



Formaat	A3	Status	Definitief
Schaal	1:50	Tek.nr.	5.1.2e
Getekend	P.L.	Proj. nr.	5.1.2e
Gecontr.	P.L.		
Datum	18-12-20		

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1