




Gevel Heyendaalseweg 1e-verdieping



Gevel Heyendaalseweg begane grond



Gevel 1e-verdieping (zijde schoolplein)



Gevel begane grond (zijde schoolplein)

Ventilatie concept:

- luchttoevoer - door openen raam en/of raam-ventilateroosters en/of wand-overstroomroosters en/of gangdeur
- luchtafvoer - door openen raam en/of wandroosters en/of via gangdeur naar centrale afzuig trappenhuis

Luchthoeveelheid:

- toe-/afvoer - afhankelijk van het aantal geopende ramen, windsnelheid, tempertuurverschil tussen binnen/buiten en geopende gangdeur(en)
- ondergrens 6 dm3/s p.p. is NIET te garanderen

Zie KH-02

Project		Postbus 363 5.1.2e Wjichen	
Basisschool Klein heyendaal Prof. Huijbersstraat 1-3 5.1.2e Nijmegen		T 5.1.2e F 5.1.2e	
Onderwerp		www.lte-advies.nl	
Schematische weergave ventilatie Lokalen Hoofdgebouw Begane grond en 1e-verdieping		Formaat A3	Status Definitief
		Schaal 1:50	Tek.nr. 5.1.2e
		Getekend P.L.	Proj. nr. 5.1.2e
		Gecontr. P.L.	
		Datum 5.1.2e	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1