


Doorsnede lokaal



Gevel aanzicht

- 2 x Kiepraam
  - b x h = 115 x 72cm
  - Bediening, handmatig-stok
  - Verstelling, open/dicht
- 2 x Ventilatioerooster L 270 x 16cm
- 2 x Kiepraam
  - b x h = 115 x 72cm
  - Bediening, handmatig-draai
  - Verstelling, traploos

Ventilatie concept:

- luchttoevoer - ventilatieroosters in de gevel / te openen ramen / gangdeur
- luchtafvoer - mechanissche afzuiging in het lokaal

Luchthoeveelheid:

- toe-/afvoer - 640m3/h, bij 6 dm3/s maximaal 29 personen in de klas
- ondergrens 6 dm3/s p.p. is NIET te garanderen omdat alle toevoervoorziening afsluitbaar zijn.

Project

Sterrendans  
Ubberaseveldweg 97  
5.1.2e Nijmegen

Onderwerp

Schematische weergave ventilatie  
Lokalen achterzijde  
Begane grond + 1e-verdieping

Lte

installatie- en energieadvies b.v.

5.1.2e

5.1.2e

Wijchen

T 5.1.2e

F 5.1.2e

www.lte-advies.nl

Formaat	A3	Status	Definitief
Schaal	1:50	Tek.nr.	5.1.2e
Getekend	P.L.		
Gecontr.	P.L.		
Datum	18-12-20	Proj. nr.	5.1.2e

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1