


Doorsnede lokaal



Gevel aanzicht Lokaal

Ventilatie concept:

- luchttoevoer - door openen raam en/of gangdeur
- luchtafvoer - door openen raam en/of via gangdeur naar centrale afzuig aula

Luchthoeveelheid:

- toe-/afvoer - afhankelijk van het aantal geopende ramen, windsnelheid, tempertuurverschil tussen binnen/buiten en geopende gangdeur(en)
- ondergrens 6 dm3/s p.p. is NIET te garanderen

Project
Basisschool Klein heyendaal
Prof. Huijbersstraat 1-3
5.1.2e Nijmegen

Onderwerp
Schematische weergave ventilatie
Lokalen Dependance
Begane grond en 1e-verdieping



Formaat	A3	Status	Definitief
Schaal	1:50	Tek.nr.	5.1.2e
Getekend	P.L.		
Gecontr.	P.L.		
Datum	18-12-20	Proj. nr.	5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1