


Doorsnede lokaal



Gevel (achterzijde KION)

Ventilatie concept:

- luchttoevoer - door openen raam en/of raam-ventilateroosters en/of gangdeur
- luchtafvoer - door openen raam en/of plafondroosters en/of via gangdeur

Luchthoeveelheid:

- toe-/afvoer - afhankelijk van het aantal geopende ramen, windsnelheid, tempertuurverschil tussen binnen/buiten en geopende gangdeur(en)
- ondergrens 6 dm3/s p.p. is NIET te garanderen

Project		5.1.2e		Wijchen
Basisschool Klein heyendaal		T		5.1.2e
Prof. Huijbersstraat 1-3		F		5.1.2e
5.1.2e Nijmegen		www.lte-advies.nl		
Onderwerp		Formaat	A3	Status
Schematische weergave ventilatie		Schaal	1:50	Definitief
Lokalen Hoofdgebouw		Getekend	P.L.	Tek.nr.
Begane grond en 1e-verdieping KION		Gecontr.	P.L.	5.1.2e
		Datum	18-12-20	Proj. nr.
				5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1